



Poznań, dnia 3 lipca 2025 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WPZ.5283.20.6.2025.7.MN

DECYZJA nr 50/2025

Na podstawie art. 373 ust. 1 pkt 1, w nawiązaniu do art. 3 pkt 45 lit. b, art. 250 ust. 2 pkt 5, art. 251 ust. 4 pkt 4, art. 252 ust. 4 pkt 3, 4, 7, art. 253 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 – zwana dalej POŚ) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – z późn. zm. – zwanej dalej k.pa.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy z zakresu ochrony środowiska, opisanymi w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach od 25 lutego do 27 lutego 2025 r. przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, w zakładzie Elewator Zbożowy w Witkowie WIPASZ S.A., Małachowo Kępe 4, 62-230 Witkowo, prowadzonego przez WIPASZ S.A., Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, nakazuje się spółce: **WIPASZ S.A., Wadąg 9, 10-373 Olsztyn:**

1. Zapewnienie zabezpieczenia terenu przedmiotowego zakładu w przypadku awarii lub uszkodzenia monitoringu wizyjnego, stanowiącego aktualnie wyłączny nadzór zakładu.

Podstawa prawna:

- art. 250 ust. 2 pkt 5, art. 251 ust. 4 pkt 4, art. 252 ust. 4 pkt 7 ustawy POŚ;

Termin realizacji: 31 października 2025 r.

2. Zapewnienie zainstalowania systemu nadzoru (monitorującego funkcjonowanie nad instalacją propan (obejmującą zbiorniki i rurociąg technologiczny).

Podstawa prawna:

- art. 252 ust. 4 pkt 7 ustawy POŚ;

Termin realizacji: 31 października 2025 r.

3. Zapewnienie zabezpieczenia instalacji zbiornikowej i rurociągu technologicznego przed najechaniem przez cysternę drogową lub innym pojazdem przemieszczającym się na terenie zakładu.

Podstawa prawna:

- art. 250 ust. 2 pkt 5, art. 252 ust. 4 pkt 4 ustawy POŚ;

Termin realizacji: 31 października 2025 r.

4. Zapewnienie uzupełnienia dokumentacji wymaganej przez POŚ o informacje dotyczące przełączania źródła zasilania instalacji technologicznej w alternatywne źródło gazu oraz przedłożenie zaktualizowanej dokumentacji do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawa prawna:

- art. 252 ust. 4 pkt 3, art. 253 ust. 2 pkt 4 ustawy POŚ;

Termin realizacji: 31 października 2025 r.

UZASADNIENIE

W dniach od 25 lutego do 27 lutego 2025 r. na podstawie upoważnienia z dnia 30 stycznia 2025 r., znak: WPZ.5283.20.2.2025.MN, wydanego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, na terenie zakładu Elewator Zbożowy w Witkowie WIPASZ S.A., Małachowo Kępe 4, 62-230 Witkowo, prowadzonego przez WIPASZ S.A., Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których został sporządzony protokół z dnia 6 marca 2025 r., znak: PPZ.5281.1.2025.3. W trakcie kontroli funkcjonariusze stwierdzili uchybienia w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa w zakładzie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie planu kontroli, zatwierdzonego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy KW PSP w Poznaniu, czynności obejmowały kontrolę w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych funkcjonariusze PSP opisali w protokole z dnia 6 marca 2025 r., znak: PPZ.5281.1.2025.3 uchybienia w zakresie dotyczącym:

1. Braku zabezpieczenia terenu przedmiotowego zakładu w przypadku awarii lub uszkodzenia monitoringu wizyjnego, stanowiącego wyłączny nadzór zakładu.
2. Braku zainstalowania systemu nadzoru nad instalacją propan (zbiorniki i rurociąg technologiczny).
3. Braku zabezpieczenia instalacji zbiornikowej i rurociągu technologicznego przed najechaniem przez cysternę drogową lub innym pojazdem przemieszczającym się na terenie zakładu.
4. Braku uwzględnienia w dokumentacji wymaganej przez POŚ informacji dotyczących przełączania źródła zasilania instalacji technologicznej w alternatywne źródło gazu.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń, pismem z dnia 3 kwietnia 2025 r., znak: WPZ.5283.20.6.2025.1.MN, zawiadomiono prowadzącego zakład, o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia (dot. punktów od 1 do 4) i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2025 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 24 kwietnia 2025 r., nadany znak sprawy: WPZ.5283.20.6.2025.3), strona w odpowiedzi na wszczęcie postępowania administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2025 r., znak: WPZ.5283.20.6.2025.1.MN odniosła się do wyartykułowanych naruszeń. Jednocześnie strona przesała pismo stanowiące załącznik do ww. pisma w dniu 12 maja 2025 r. (pismo z dnia 7 maja 2025 r., zarejestrowane pod znakiem WPZ.5283.20.6.2025.5) uzupełniające odpowiedź strony.

Następnie WKW PSP Decyzją nr 51/2025 umorzył w części postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 3 kwietnia 2025 r., znak: WPZ.5283.20.6.2025.5.MN. Umorzenie dotyczyło następujących uchybień:

1. Braku procedur postępowania w przypadku zmiany źródła zasilania instalacji technologicznej, które powinny obowiązywać w przypadku dokonywania zmian w procesie przemysłowym oraz czasowych przerw w ruchu instalacji technologicznej.
2. Braku przekazania informacji nt. środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych do Starosty powiatu gnieźnieńskiego, pod którego podlega szpital powiatowy.

Stan faktyczny na kontrolowanym terenie w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości był następujący.

Odnosząc się do obowiązków wskazanych w punktach od 1 do 2 tj.:

Ad. 1 Braku zabezpieczenia terenu przedmiotowego zakładu w przypadku awarii lub uszkodzenia monitoringu wizyjnego, stanowiącego wyłączny nadzór zakładu.

Ad. 2 Braku zainstalowania systemu nadzoru nad instalacją propan (zbiorniki i rurociąg technologiczny).

Stwierdzone nieprawidłowości wskazane w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji wynikają z faktu, że teren zakładu nadzorowany jest całodobowo przez monitoring wizyjny i przez określony czas pracy pracowników zakładu. Pracownicy Elewatora Zbożowego w Witkowie WIPASZ S.A. nadzorują fizycznie teren zakładu, w tym proces technologiczny wyłącznie w godzinach swojej pracy. Na terenie zakładu znajduje się 4 pracowników tj. kierownik elewatora, magazynier – laborant, pracownik magazynu oraz konserwator – elektryk. Informacja o systemie i rozkładzie czasu pracy zostały opisane w Raporcie o bezpieczeństwie (zwanym dalej RoB). Przedmiotowi pracownicy pracują w systemie codziennym w godzinach: 7:00 - 15:00. W przypadku uszkodzenia monitoringu wizyjnego po godz. 15:00 zakład pozostaje bez nadzoru. Jednocześnie centrum monitoringu nie znajduje się na terenie zakładu. Centrum zlokalizowane jest w m. Mława w woj. mazowieckim.

W trakcie kontroli stwierdzono brak systemu nadzoru instalacji technologicznej propanu, znajdującej się w zbiornikach i rurociągach. Nadzór działania instalacji i procesu technologicznego pełnią wyłącznie pracownicy zakładu, którzy w przypadku awarii nie są w stanie odpowiednio szybko oraz odpowiednio sprawnie zareagować i zainicjować odpowiednie działania, by zapobiec wystąpieniu, ograniczeniu i zwalczeniu skutków poważnej awarii przemysłowej.

Odnosząc się do obowiązku wskazanego w punkcie 3 tj.:

Ad. 3 Braku zabezpieczenia instalacji zbiornikowej i rurociągu technologicznego przed najechaniem przez cysternę drogową lub innym pojazdem przemieszczającym się na terenie zakładu.

Instalacja zbiornikowa i rurociąg technologiczny nie zostały zabezpieczone przed najechaniem przez cysternę drogową lub inny pojazd przemieszczający się na terenie zakładu – naruszenie nr 3 niniejszej decyzji. Przedmiotowa instalacja zbiornikowa i rurociąg technologiczny są miejscami krytycznymi na wystąpienie poważnej awarii przemysłowej. Proces napełniania zbiorników gazem propan wykonuje kierowca cysterny drogowej i w przypadku niezabezpieczenia pojazdu może przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową.

Odnosząc się do obowiązku wskazanego w punkcie 4 tj.:

Ad. 4 Braku uwzględnienia w dokumentacji wymaganej przez POŚ informacji dotyczących przełączania źródła zasilania instalacji technologicznej w alternatywne źródło gazu.

Punkt 4 przedmiotowej decyzji wynika z braku opisanego w dokumentacji (RoB i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem) informacji w sprawie możliwości przełączania źródła zasilania instalacji technologicznej. W dniu kontroli nie zostały przedłożone żadne procedury dot. powyższego procesu.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2025 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 24 kwietnia 2025 r., nadany znak sprawy: WPZ.5283.20.6.2025.3), strona w odpowiedzi na wszczęcie postępowania administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2025 r., znak: WPZ.5283.20.6.2025.1.MN przedłożyła:

- Procedurę zmiany zasilania suszarni zboża z gazu ziemnego na gaz LPG, magazynowany w zbiornikach podziemnych w Elewatorze Zbożowym w Witkowie, opracowaną w kwietniu 2025 r. przez Pana Piotra Demczuka.

Jednocześnie powyższa procedura nie została ujęta w dokumentacji (RoB i Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem), co stanowi dalej naruszenie opisane w pkt 4 niniejszej decyzji.

Ponadto biorąc po uwagę art. 257 ust. 1 i 2 POŚ, wskazane ww. nieprawidłowości i uchybienia z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, prowadzący przedmiotowy zakład powinien zapewnić wzajemną spójność dokumentów: zgłoszenia zakładu, programu zapobiegania awariom, raportu o bezpieczeństwie i wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. Zgodnie z powyższym wymagane jest przedłożenie do tut. organu PSP aktualizacji

ww. dokumentów zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ustawie POŚ, które będą odzwierciedleniem stanu faktycznego w zakładzie WIPASZ S.A., Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, z uwzględnieniem pozostałych przepisów prawa w tym zakresie.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 61-767 Poznań ul. Maształarska 3 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Jacek Strużyński

Otrzymują:

1. WIPASZ S.A.
Wadąg 9
10-373 Olsztyn
2. aa.

Do wiadomości:

1. WPO KW PSP w Poznaniu
2. WIOŚ w Poznaniu
3. WO KW PSP w Poznaniu 3.07.2025 Tal