

Poznań, dnia 26 czerwca 2025 r.



**Wielkopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

Znak sprawy: WPO.5231.22.1.2025.3

DECYZJA 54/2025

Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 264 c ust. 1-2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm. – zwanej dalej ustawą POŚ)

wnoszę sprzeciw do

Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego

sporządzonego dla zakładu

Capchem Poland Sp. z o.o.,

ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem.

Uzasadnienie

W dniu 2 maja 2025 r. do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wpłynął wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy – data opracowania kwiecień 2025 r. – (zwany dalej WPOR) dla Capchem Poland Sp. z o.o., ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem.

Na podstawie analizy WPOR stwierdzono następujące uwagi i braki, które zebrano poniżej:

- 1) str. 10 – wykaz kart charakterystyki zawiera wyłącznie grupy substancji, a nie konkretne substancje, które znajdują się na terenie zakładu. Powyższe nie spełnia wymagań określonych § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 821 - zwanej dalej rozp. dot. planów);
- 2) str. 40-41 – wykaz kart operacyjnych przedstawia 16 scenariuszy, z których cztery (odpowiednio RSA 1, 6, 12, domino) są oznaczone na czerwono, zgodnie z § 11 ust. 2 rozp. dot. planów, w przypadku skutków poważnej awarii przemysłowej wykraczają poza teren zakładu. Kolorem czerwonym nie zostały oznaczone scenariusze 2 i 13 pomimo, że odpowiednie karty operacyjne RSA 2 i 13 obrazują oddziaływanie cieplne poza teren zakładu;

- 3) str. 40-41 - wykaz kart operacyjnych dla 16 scenariuszy zawiera kolumnę numery kart informacyjnych instalacji od 1 do 16, jednocześnie na stronie 40 wykaz kart informacyjnych instalacji zawiera tylko jedną pozycję;
- 4) str. 56 - brak kompletu kart charakterystyk dla posiadanych substancji znajdujących się w zakładzie w wersji elektronicznej w planie wewnętrznym. Wyżej wymienione karty znajdują się na nośniku elektronicznym dostarczonym przez zakład, ale nie zostały wskazane jako załącznik do omawianego dokumentu. Powyższe nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 2 rozp. dot. planów.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
st. bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski

Otrzymują:

1. Capchem Poland Sp. z o.o.,
ul. Wiosenna 12,
63-100 Śrem;

2. aa.

Do wiadomości:

1. WPZ KW PSP;
2. WO KW PSP.