

Poznań, dnia 24 października 2025 r.



**Wielkopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

Znak sprawy: WPO.5231.5.9.2025

DECYZJA 90/2025
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 373 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm. – zwanej dalej ustawą POŚ), oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 821 - zwanej dalej rozp. dot. planów) w związku z uchybieniem naruszającymi przepisy z zakresu środowiska, opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 24-26 czerwca 2025 r, przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w zakładzie: TOMPOL Kępno Sp. z o. o., Krążkowy 51E, 63-600 Kępno nakazuje się spółce: **TOMPOL Kępno Sp. z o.o., Myjomice Wężyków 3, 63-600 Kępno:**

1. Zaktualizować i przedłożyć Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej Wewnętrzny Plan Operacyjno-ratowniczy zakładu TOMPOL Sp. z o. o., Krążkowy 51E, 63-600 Kępno.

Podstawa prawna:

art. 260 ust. 3 ustawy POŚ; § 8 ust. 2 rozp. dot. planów

Termin realizacji: 31 marzec 2026 r.

UZASADNIENIE

W dniach 24-26 czerwca 2025 r. na podstawie upoważnienie z dnia 19 maja 2025 r. WPZ.5283.5.6.2025.ŁK, wydanego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, na terenie zakładu TOMPOL Kępno Sp. z o. o., Krążkowy 51E, 63-600 Kępno, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których został sporządzony protokół z dnia 26 czerwca 2025 r, znak PZ.52805.16.2025.3. W trakcie kontroli funkcjonariusze stwierdzili uchybienie w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa w zakładzie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie programu kontroli, zatwierdzonego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Przeprowadzone,

przez funkcjonariuszy KW PSP w Poznaniu, czynności obejmowały kontrolę w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych opisano w protokole uchybienie, w zakresie dotyczącym:

- 1) W wyniku zaistniałych zmian na terenie zewnętrznym zakładu, dokument Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego (zwany dalej WPOR) nie został zaktualizowany o charakterystykę otoczenia zakładu, w tym o budynek do przechowywania bloków niestabilnej pianki, magazyn energii i agregat prądotwórczy.

W związku z ujawnieniem ww. naruszenia, pismem z dnia 10 lipca znak WPO.5231.5.7.2025 zawiadomiono prowadzącego zakład, o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania jego usunięcia i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. Strona nie skorzystała z możliwości złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Stwierdzona nieprawidłowość wynika z faktu, że od ostatniej kontroli (czerwiec 2023 r.), prowadzący zakład dużego ryzyka nie dokonał aktualizacji dokumentacji wymaganej przez POŚ w związku z rozbudową zakładu. Zmiany, które zostały wprowadzone w zakładzie spowodowały rozbieżności w zakresie stanu faktycznego panującego w zakładzie w stosunku do dotychczas obowiązującej dokumentacji POŚ. Podstawowym elementem sprawnego funkcjonowania zakładu w stosunku do wymagań stawianym przez POŚ jest ciągły nadzór nad zmianami w zakładzie pod kątem realizacji wymagań stosownych przepisów prawa umożliwiającym sprawne działanie służb w tym Państwowej Straży Pożarnej (dalej PSP) w razie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Istotne zmiany, wprowadzone w zakładzie bez zgłoszenia ich do odpowiednich organów PSP mogą spowodować trudności w zakresie prowadzonej działalności w zakładzie, dodatkowych zagrożeń, a także zabezpieczeń, które realnie obowiązują w zakładzie. Wobec powyższego dokument WPOR powinien być zaktualizowany do stanu faktycznego w zakładzie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.). od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
st. bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski

Otrzymują:

1. Tompol Kępno Sp. z o.o.
Myjomice
ul. Wężyków 3
Kępno,

2.aa.

Do wiadomości:

- 1.WPZ KW PSP
- 2.WO KW PSP



